

Ný uppbygging ehf.  
b.t. Framkvæmdastjóra  
Súðarvogi 7  
104 Reykjavík

**Tegund skoðunar:** Takmörkuð úttekt 17/07/2017

**Staðsetning skoðunar:** Mosagata 4-12

**Eftirlitsmaður:** Þórunn Þórunn

**Þátttakendur í eftirlitsheimsókn:**

### Upplýsingar tengdar heimsókn:

Takmörkuð skoðun á verkstað vegna vinnuslys.

Heimsóknir: 11.07.2017 / 12.07.2017

Í þessari eftirlitsskýrslu er gerð grein fyrir því sem krefst úrbóta af hálfu fyrirtækisins og gefin tímasett fyrirmæli um hvenær úrbótum skuli lokið. Áður en tilgreindir tímafrestir til úrbóta renna út skal fyrirtækið senda tilkynningu um úrbætur og útfærslu þeirra til Vinnueftirlitsins.

Ef tilkynning um úrbætur berst Vinnueftirlitinu ekki innan tilgreinds tímafrests þá getur komið til stöðvunar vinnu eða lokunar á þeim hluta starfseminar er fyrirmæli beinast að, sbr. 84. gr., og/eða álagningar dagsekta, sbr. 87. gr. laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, með síðari breytingum.

Fyrirtækið skal taka eftirfarandi atriði sem athugasemdir eru gerðar við með í áhættumat fyrirtækisins og áætlun um forvarnir eða endurskoða í fyrirliggjandi áhættumati, sé það til staðar. Það geta verið önnur atriði sem þarfnast úrbóta í fyrirtækinu og komu ekki fram í heimsókn Vinnueftirlitsins. Ef svo háttar skal einnig gera þeim skil í áhættumati fyrirtækisins.

### Kynning

Farið skal yfir efni þessarar skýrslu með fulltrúum starfsmanna.

**Athugasemd 1 - Öryggi**

Lýsing & mat á aðstæðum:

Fallvörnum á verkpöllum við húsin eru ófullnægjandi. Laga þarf allar fallvarnir strax. Að öðrum kosti mun vinna við húsin verða stöðvuð. Vinnueftirlit mun koma í endurskoðun 18.07.2017 eða strax við fyrsta tækifæri.

Fyrirmæli:

Bæta og laga skal fallvarnir á verkpöllum við húsin.

Veittur frestur:

18/07/2017

Lög & reglur:

547/1996: Reglur um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð. Breytingarreglur nr. 504/1999

**Athugasemd 2 - Vinnuverndarstarf**

Lýsing & mat á aðstæðum:

Öryggis og heilbrigðisáætlun fyrir verkefni er ekki til staðar.

Fyrirmæli:

Gera skal öryggis og heilbrigðisáætlun fyrir verkið.

Veittur frestur:

17/07/2017

Lög & reglur:

547/1996: Reglur um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð. Breytingarreglur nr. 504/1999

---

Dagsetning og undirskrift eftirlitsmanns

***Andmælaréttur***

*Samkvæmt 13. gr. stjórnáskýrslulaga nr. 37/1993 er meginreglan sú að aðili máls á rétt á að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því enda liggja ekki fyrir í gögnum málsins afstaða hans og rök fyrir henni eða slíkt sé augljóslega óþarft. Ef andmæli eru við efni skýrslunnar þurfa þau að berast Vinnueftirlitinu innan 14 daga frá dagsetningu hennar. Berist engin andmæli innan frestsins mun skýrslan standa sem lokaákvörðun.*

***Áfrýjun úrskurða***

*Samkvæmt 98. gr. laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum er heimilt að kæra ákvarðanir Vinnueftirlitsins til Velferðarráðuneytisins innan þriggja mánaða frá því að aðila var tilkynnt um ákvörðunina.*