

Anton ehf.
b.t. framkvæmdarstjóra
Skútuvogur6
104 Reykjavík

Tegund skoðunar: Reglubundin skoðun 11.10.2018

Staðsetning skoðunar: Blikavellir 2

Deild:

Eftirlitsmaður: [REDACTED]

Þátttakendur í eftirlitsheimsókn:

[REDACTED]

Í þessari eftirlitsskýrslu er gerð grein fyrir því sem krefst úrbóta af hálfu fyrirtækisins og gefin tímasett fyrirmæli um hvenær úrbótum skuli lokið.

Áður en tímafrestr renna út skal fyrirtækið senda tilkynningu um úrbætur og útfærslu þeirra, með myndum ef við á, til Vinnueftirlitsins á netfangið [REDACTED]

Ef tilkynning um úrbætur berst Vinnueftirlitinu ekki innan tilgreinds tímafrests þá getur komið til stöðvunar vinnu eða lokunar á þeim hluta starfseminar er fyrirmæli beinast að, sbr. 84. gr., og/eða álagningar dagsekta, sbr. 87. gr. laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, með síðari breytingum.

Taka skal með í **áhættumat fyrirtækisins og áætlun um forvarnir** þau atriði sem athugasemdir eru gerðar við í þessari skýrslu. Þó geta verið önnur atriði sem þarfnast úrbóta í fyrirtækinu og komu ekki fram í heimsókn Vinnueftirlitsins. Ef svo háttar skal einnig gera þeim skil í áhættumati fyrirtækisins.

Kynning

Farið skal yfir efni þessarar skýrslu með fulltrúum starfsmanna.

Athugasemd 1 - Öryggi

Lýsing & mat á aðstæðum:

Starfsmaður fyrirtækisins Anton ehf var að stjórna vinnuvélinni með skráningarnúmerið TK 0101 án þess að hafa tilskilin vinnuvélaréttindi. Um er að ræða starfsmanninn [REDACTED]

Fyrirmæli

Öll vinna við réttindaskildar vinnuvélar er bönnuð nema starfmenn hafi til þess fullnægjandi vinnuvélaréttindi.

Lög & reglur:

6. mgr. 45. gr. og 85. gr. laga nr. 46/1980 um aðb: Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum

Athugasemd 2 - Öryggi

Lýsing & mat á aðstæðum:

Verið var að notast við turnlyftu af gerðinni Scanclimber SC 1000, sem er ekki skráð eða hefur verið skoðuð af Vinnueftirlitinu.

Fyrirmæli

Öll vinna með tunlyftu Scanclimber SC 1000 er bönnuð þar til gengið hefur verið frá skráningu og tækið fengið skoðun hjá Vinnueftirlitinu.

Lög & reglur:

388/1989: Reglur um skráningu og skoðun farandvinnuvéla og vinnuvéla
046/1980 gr 84 og 85. : Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum

Athugasemd 3 - Öryggi

Lýsing & mat á aðstæðum:

Handrið í stigagangi hússins Blikaöllum 2 í norðurenda eru ófullnægjandi og getur skapað fallhættu.

Fyrirmæli

Fara skal yfir handrið og styrkja, þannig að þau tryggja öryggi starfsmanna.

Veittur frestur:

12.10.2018

Lög & reglur:

547/1996: Reglur um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð. Breytingarreglur nr. 504/1999

Athugasemd 4 - Starfsmannarými

Lýsing & mat á aðstæðum:

Salerni það sem starfsmönnum er ætlað er án nokkurrar rykbindingar og vantar auk þess sápu þar inni.

Fyrirmæli

Ganga skal frá salerni starfsmanna þannig að það uppfylli reglur er þar um gilda

Veittur frestur:

20.10.2018

Lög & reglur:

547/1996: Reglur um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð. Breytingarreglur nr. 504/1999

581/1995: Reglur um húsnæði vinnustaða

Áður en tímafrestrir renna út skal fyrirtækið senda tilkynningu um úrbætur og útfærslu þeirra, með myndum ef við á, til Vinnueftirlitsins á netfangið [REDACTED]

12.10.2018

Dagsetning og undirskrift eftirlitsmanns

**Andmælaréttur**

Samkvæmt 13. gr. stjórnssýslulaga nr. 37/1993 er meginreglan sú að aðili máls á rétt á að tjá sig um nefni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því enda liggi ekki fyrir í gögnum málsins afstaða hans og rök fyrir henni eða slíkt sé augljóslega óþarft. Ef andmæli eru við efni skýrslunnar þurfa þau að berast Vinnueftirlitinu innan 14 daga frá dagsetningu hennar. Berist engin andmæli innan frestsins mun skýrslan standa sem lokaákvörðun.

Frestur til andmæla á ekki við ef vinna er bönnuð, starfsemi stöðvuð eða gefin eru fyrirmæli um tafarlaugar úrbætur skv. 84. gr. og 85. gr. laga nr. 46/1980 og taka slíkar ákvarðanir gildi strax.

Áfrýjun úrskurða

Samkvæmt 98. gr. laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum er heimilt að kæra ákvarðanir Vinnueftirlitsins til Velferðarráðuneytisins innan þriggja mánaða frá því að aðila var tilkynnt um ákvörðunina.

Samkvæmt 2. mgr. 85. gr. laga nr. 46/1980 frestar kæra á ákvörðunum Vinnueftirlitsins samkvæmt 84. gr. og 85. gr. laganna ekki stöðvun vinnu eða lokun starfsemi.

